



| Q.tà x piano | Simbolo | LEGENDA RIVELAZIONE |
|--------------|---------|---|
| 12 | | RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO IN AMBIENTE |
| | | RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO NEL CONTROSOFFITTO COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO ALLARM |
| | | RIVELATORE DI FUMO DA CANALE COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO |
| 10 | | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO |
| 2 | | PANNELLO ALLARME ANTINCENDIO IP55 COMPLETO DI QUOTA PARTE DI MODULO DI COMANDO |
| 2 | | PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO IP55 |
| | | ALIMENTATORE 230Vca/24Vcc - 4A COMPLETO DI BATTERIA |
| | | CENTRALE RIVELAZIONE FUMI |
| | | QE DI PIANO |
| | | SIRENA ESTERNA |
| | | SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA |

| Q.tà x piano | Simbolo | LEGENDA ILLUMINAZIONE |
|--------------|---------|---|
| 1 | | CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE24N30EG |
| 11 | | CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE11N30EG |
| 3 | | CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo EL24N30EB |
| | | CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO DI PITTORAMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo PR11F30EB |
| | | CORPO ILLUMINANTE PER INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA COMPLETO DI PITTORAMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA LT AUT. 2 ORE MONOBIFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo LV32N30AB |
| | | PUNTO DI ALIMENTAZIONE CENTRALE RIV.FUMI |
| | | QUADRO ELETTRICO ESISTENTE |
| | | MONTANTE ELETTRICO |

N.B. La posizione degli apparecchi illuminanti all'interno dei singoli locali dovrà essere definita in sede esecutiva.

| Quantità x piano | Simbolo | Descrizione |
|------------------|---------|--|
| 6 | | Lampada emergenza esistente da recuperare e rimontare/collegare meccanicamente ed elettricamente secondo le indicazioni fornite dal D.L. |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|------------------------------|-------------|---------|----|----|
| 1 | modifica lampade | GG | Bregaglio | 12.2017 | | |
| 0 | progetto | GG | Bregaglio | 10.2017 | | |
| Rev. | Descrizione | Redatto | Controllato | Data | | |
| | | | | | | |
| Cliente | ATS Brianza | Titolo | | | | |
| Località | Monza | Sede ATS Monza via De Amicis | | | | |
| Impianto | Rivelazione incendi | Impianto rivelazione incendi | | | | |
| | | pianta piano seminterrato | | | | |
| Commessa | Id. Tipologia. | Rev. | Scala | Form. | Fg | di |
| 2017-03 | ELPL.11 | 1 | 1:100 | FF | 1 | 1 |