



Q.tà x piano	Simbolo	LEGENDA RIVELAZIONE
16	(i)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO IN AMBIENTE
6	(i)	RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO NEL CONTROSOFFITTO COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO ALLARM
	(i)	RIVELATORE DI FUMO DA CANALE COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO
	(iv)	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
2	[A.L.]	PANNELLO ALLARME ANTINCENDIO IP55 COMPLETO DI QUOTA PARTE DI MODULO DI COMANDO
2	[P]	PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO IP55
	[B]	ALIMENTATORE 230Vca/24Vcc - 4A COMPLETO DI BATTERIA
	[C]	CENTRALE RIVELAZIONE FUMI
	[OE]	QE DI PIANO
	[S]	SIRENA ESTERNA
	[D]	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Q.tà x piano	Simbolo	LEGENDA ILLUMINAZIONE
	[L]	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE24N30EG
	[L]	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE11N30EG
10	[L]	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo EL24N30EB
8	[L]	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO DI PITTORGRAMMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo PR11F30EB
2	[L]	CORPO ILLUMINANTE PER INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA COMPLETO DI PITTORGRAMMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA LT AUT. 2 ORE MONOBIFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo LV32N30AB
	[RF]	PUNTO DI ALIMENTAZIONE CENTRALE RIV.FUMI
	[OE]	QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
	[M]	MONTANTE ELETTRICO

Quantità x piano	Simbolo	Descrizione
7	[L]	Lampada emergenza esistente da recuperare e rimontare/collegare meccanicamente ed elettricamente secondo le indicazioni fornite dal D.L.
3	[L]	Lampada emergenza recuperata proveniente da altri locali da rimontare/collegare meccanicamente ed elettricamente

N.B. La posizione degli apparecchi illuminanti all'interno dei singoli locali dovrà essere definita in sede esecutiva.

Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Data
1	modifica lampade	GG	Bregaglio	12.2017
0	progetto	GG	Bregaglio	10.2017



Cliente: ATS Brianza
 Località: Monza
 Impianto: Rivelazione incendi
 Titolo: Sede ATS Monza via De Amicis
 Impianto rivelazione incendi e tipico distribuzione pianta piano terra

Commessa	Id. Tipologia	Rev.	Scala	Form.	Fg	di
2017-03	ELPL.12	1	1:100	FF	1	1