



Q.tà x piano	Simbolo	LEGENDA RIVELAZIONE
27		RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO IN AMBIENTE
8		RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO NEL CONTROSOFFITTO COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO ALLARM
		RIVELATORE DI FUMO DA CANALE COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO
		RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
2		PANNELLO ALLARME ANTINCENDIO IP55 COMPLETO DI QUOTA PARTE DI MODULO DI COMANDO
2		PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO IP55
		ALIMENTATORE 230Vca/24Vcc - 4A COMPLETO DI BATTERIA
		CENTRALE RIVELAZIONE FUMI
		QE DI PIANO
		SIRENA ESTERNA
		SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Q.tà x piano	Simbolo	LEGENDA ILLUMINAZIONE
		CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE24N30EG
		CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE11N30EG
10		CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo EL24N30EB
14		CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO DI PITTORAMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo PR11F30EB
2		CORPO ILLUMINANTE PER INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA COMPLETO DI PITTORAMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA LT AUT. 2 ORE MONOBIFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo LV32N30AB
		PUNTO DI ALIMENTAZIONE CENTRALE RIV.FUMI
		QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
		MONTANTE ELETTRICO

N.B. La posizione degli apparecchi illuminanti all'interno dei singoli locali dovrà essere definita in sede esecutiva.

Quantità x piano	Simbolo	Descrizione
5		Lampada emergenza esistente da recuperare e rimontare/collegare meccanicamente ed elettricamente secondo le indicazioni fornite dal D.L.
14		Lampada emergenza recuperata proveniente da altri locali da rimontare/collegare meccanicamente ed elettricamente

1	modifica lampade	GG	Bregaglio	12.2017		
0	progetto	GG	Bregaglio	10.2017		
Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Data		
Cliente	ATS Brianza	Titolo				
Località	Monza	Sede ATS Monza via De Amicis				
Impianto	Rivelazione incendi	Impianto rivelazione incendi				
		pianta piano terzo				
Commessa	Id. Tipologia.	Rev.	Scala	Form.	Fg	di
2017-03	ELPL.15	1	1:100	FF	1	1