

COMPOSIZIONE TORRETTE A PAVIMENTO:
_N°3 prese UNEL
_N°3 prese BIPASSO 10/16A

COMPOSIZIONE PRESE A PARETE:
_N°2 prese UNEL
_N°2 prese BIPASSO 10/16A

C.XXXX-QEGP2

- CIRCUITO
- FORZA MOTRICE/LUCE
- N°CIRCUITO DA SCHEMA
- QUADRO ELETTRICO DI DERIVAZIONE

N.B.
IL PULSANTE DI SGANCIO GENERALE DOVRà ESSERE POSTO ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO IN CORRISPONDENZA DEGLI ALTRI PULSANTI DI SGANCIO GIA' PRESENTI O IN CORRISPONDENZA DEL PRINCIPALE INGRESSO CARRAIO FRUIBILE DAI VVF

	PUNTO ALIMENTAZIONE FANCOIL
	PUNTO ALIMENTAZIONE RIPETITORI WI-FI
	QUADRO ELETTRICO QEGP2 QUADRO ELETTRICO IMPIANTI MECCANICI
	PULSANTE A TIRANTE BAGNO DISABILI
	RONZATORE +SPIA LUMINOSA BAGNO DISABILI

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brianza

PAD. VITTORIO EMANUELE CUP: E53D22000440001
Via Solferino 16,Monza
ATS Brianza

Sede Legale: Viale Elvezia 2, 20900 Monza
C.F./P.IVA: 09314190969

RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN VIA SOLFERINO, 16 A MONZA.

COMMITTENTE

direttore generale: dr. Carmelo Scarcella

direzione amministrativa: dott.ssa Teresa Foini

responsabile unico del procedimento: arch. Leonardo Sferrazza Papa

PROGETTISTI:

progetto architettonico e coord.attività specialistiche: arch. Andrea Taddia

progetto impianti meccanici,elettrici, coord.sicurezza: ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
01	29/03/2023	REVISIONE 1	CM	AA-AT
00	23/02/2023	PRIMA EMISSIONE	CM	AA-AT

capogruppo mandataria:
mythos
Sede di Milano
Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Disegno N.
E-512

Oggetto
PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTO ELETTRICO - FORZA MOTRICE

Scala: 1:50
Data 29/03/23
Commessa 2022671

Descrizione
Impianti forza motrice e fonia-dati - Pianta forza motrice soffitto

Nome file E2671E4101-MPM00x

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la prohibizione di riprodurlo o trasferlo a terzi senza autorizzazione.