

SCHEDA NR 5 **ASCENSORI E MONTACARICHI**

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZE
verifiche	Art.6 Legge 1415/42 Art.6 DPR 162/99	1.Gli ascensori sono provvisti di libretto di omologazione ENPI/ISPESL o dichiarazione di conformità CE e libretto di impianto (per ascensori installati dopo il 30/6/1999) ?	SI NO NA	- libretto ENPI/ISPESL - dich. conf. CE
controlli	Art.12, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162	2.Per installazioni successive al 30/6/1999, è stata comunicata al Comune competente la “messa in servizio” degli ascensori?	SI NO NA	- Richiesta scritta
	Art.15 del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162	3.E’ stato rilasciato il numero di matricola comunale?	SI NO NA	- Nota del Comune
	Art.15 del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162	4.Gli ascensori sono sottoposti a manutenzione periodica da parte di ditta specializzata?	SI NO NA	- Report di manutenzione semestrale in corso di validità
	Art.13 D.P.R. 30 aprile 1999 n.162	5.Gli ascensori sono sottoposti a verifica periodica biennale da parte di ASL/ARPA o organismo notificato?	SI NO NA	- verbale di verifica in corso di validità (2 anni)
	Art.16 del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162	6.Nel locale macchinario è disponibile la documentazione relativa all’impianto (schema elettrico, libretto, report manutenzioni, certificati conformità, targhette funi)?	SI NO NA	- fascicolo documentale

PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI E MONTASCALE con corsa > 2m e inclinazione > 15° sull'orizzontale

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZE
CONTROLLI	Art. 6 D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 214	7.L'impianto, se installato dopo il 30/12/2010, è dotato di marcatura CE, di fascicolo tecnico comprensivo di Valutazione dei Rischi e di dichiarazione di conformità CE?	SI NO NA	evidenza documentale
	Art. 5 D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 214	(impianti installati dopo il 30/12/2010) E' stata comunicata al Comune la messa in servizio dell'impianto?	SI NO NA	comunicazione al Comune competente
	Art. 6 D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 214	(impianti installati dopo il 30/12/2010) E' stato rilasciato il numero di matricola comunale?	SI NO NA	nota del Comune
	Art. 6 D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 214	(impianti installati dopo il 30/12/2010) Gli impianti sono sottoposti a: - manutenzione periodica da parte di ditta specializzata? - verifica biennale da parte di ASL/ARPA o organismo notificato?	SI NO NA	rapporti di manutenzione verbali di verifica periodica